

**KONIŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI**  
UL. PORTOWA 12 skr. poczt. 110  
62-510 KONIN 2

**KONIN REGIONAL YACHTING ASSOCIATION**  
UL. PORTOWA 12 P.O. BOX 110  
62-510 KONIN 2

www.knozz.pl



Konin dn. 18.06.2009

Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej  
Ul. Szewska 1  
61-760 Poznań

Zarząd Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzieleniu odpowiedzi na pytania:

- 1) Czy linie energetyczne wysokiego napięcia w tym jedna 30kV przechodząca nad Jeziorem Mikorzyńskim, będącym fragmentem szlaku wodnego łączącego rzekę Wartę z Jeziorem Gopło, znajduje się na wysokości 10 czy 13 m tak jak wskazuje oznakowanie umieszczone na brzegu? Stare znaki (ledwo widoczne) mówią o 10 m, nowe wskazują 13 m.
- 2) Jaka jest minimalna, bezpieczna dla żeglugi odległość pomiędzy topem masztu jachtu żaglowego, a linią energetyczną?

Wątpliwości pojawiają się rokrocznie, ale ze względu na nasilenie się ruchu turystycznego i rosnące wymiary masztów w jachtach żaglowych oraz wzrastającą ilość zapytań kierowanych do KnOZZ po śmiertelnych wypadkach jakie miały miejsce na jeziorach mazurskich. Prosimy o wyjaśnienie i rozwianie wątpliwości które dręczą użytkowników tej drogi wodnej.

Do wiadomości:

1. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” SA  
w Kleczewie
2. a/a

Z żeglarskim pozdrowieniem

Sekretarz KnOZZ

*Andrzej Dębowski*  
Andrzej Dębowski

# REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KONINIU

UŻ – 53301 – II /K.Ś./1/2009

Poznań, 2009-07-06

Gospodarstwo Pomocnicze  
61-625 Poznań  
ul. Czarna Rola 4  
tel. 061 827 05 83  
fax 061 827 05 95

Zarząd Zlewni Górnej Warty  
62-730 Dobra  
Skępczów 57  
tel. 063 279 09 00  
fax 043 678 17 48

Zarząd Zlewni Noteci  
85-056 Bydgoszcz  
ul. Marcinkowskiego 1  
tel. 052 376 04 50  
fax 052 322 37 86

Zarząd Zlewni Środkowej  
i Dolnej Warty  
61-625 Poznań  
ul. Czarna Rola 4  
tel. 061 827 06 00  
fax 061 827 06 01

Pracownia Zarządów Wodnych  
60-783 Poznań  
ul. Grunwaldzka 21  
tel. 061 865 4535  
fax 061 865 6050

**Kopalnia Węgla Brunatnego  
„Konin” w Kleczewie S.A.  
ul. 600-lecia 9  
62 -540 KLECZEW**

W związku z niejednoznacznym oznakowaniem żegludowym /stare znaki-10 m, nowe -13 m/ należącej do Państwa linii energetycznej 30 kV krzyżującej się z J. Mikorzyńskim w km 13,55 Kanału Ślesińskiego, podnoszonym także przez Koniński Okręgowy Związek Żeglarski w Koninie /pismo w załączeniu/, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu prosi o dokonanie pomiaru odległości pionowej przewodów tej linii ponad poziom WWŻ i ustawienie w uzgodnieniu z nami znaków E. 2 z prawidłową liczbą określającą wysokość linii nad poziom WWŻ. Do czasu wykonania pomiarów, doraźnie obowiązywać będzie wysokość 10 m.

Zgodnie z ustawą o żegludzie śródlądowej, oznakowanie nawigacyjne linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli a sposób oznakowania należy uzgodnić z administracją drogi wodnej. Ustawienie znaków E. 2 z wysokością 13 m nie było z nami uzgodnione. Notatka służbowa z pomiarów z dnia 26.07.2006 r. w części dotyczącej wysokości linii ponad poziom WWŻ jest nieścisła, ponieważ wysokość 12 m zmierzona była przy poziomie wody niższej w tym dniu o 48 cm od poziomu WWŻ /tj. poziomowi ponad który określa się wysokość/ i powinna wynosić 11,52 m a nie 12 m. Ponadto nie zawarto w tej notatce informacji jaka to linia – nieuziemiona czy uziemiona.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych – zał. nr 3 /Dz. U. nr 77 z 2002 r. poz. 695/, odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznych przy zwisie normalnym ponad poziom WWŻ dla kl. II drogi wodnej /taką kl. posiada Kanał Ślesiński/ powinna wynosić:

- 8 m dla przewodów nieuziemionych o napięciu do 1 kV oraz uziemionych /bez względu na napięcie linii/
- 12 – U/150 m dla przewodów nieuziemionych o napięciu wyższym niż 1 kV, w zależności od napięcia znamionowego linii /U/



61-760 Poznań, ul. Szewska 1  
telefon 61 856 7700, fax 61 852 5731  
e-mail: sekretariat@rzgw.poznan.pl

Regon 000079243, NIP: 778-11-73-212

Ww. przepisy nie określają minimalnej, bezpiecznej odległości pomiędzy topem masztu jachtu żaglowego a linią elektroenergetyczną. Dlatego prosimy Kopalnię o określenie tej odległości ze względu na bezpieczeństwo elektryczne, biorąc pod uwagę występujące warunki atmosferyczne tj. temperaturę powietrza, wilgotność powietrza i opady deszczu. Natomiast ze względu na warunki nawigacyjne, użytkownicy tej drogi wodnej winni uwzględnić możliwość wystąpienia na jeziorach złej widoczności – mgły, deszczu oraz falowania spowodowanego wietrzną pogodą, które może wynieść 0,5 m.

Załącznik: kopia pisma KnoZZ

Z-ca Dyrektora  
*Kamiński*  
mgr inż. Witold Kamiński

Do wiadomości:

1. Koniński Okręgowy Związek Żeglarski  
ul. Portowa 12, 62-510 Konin
2. Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty  
w Poznaniu
3. Nadzór Wodny w Koninie
4. UŻ – aa

